



KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	
KÄYNNITTELY	
OHJAUS	
SÄÄTÖ	
MITTAUS	
MODBUS	



// Automaatturakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 LT LT Sisältyy laiteohjaukseen
 Oivienkojeen asennus ja kytkentä eivät kuulu laiteohjaukseen.





Säätöventtiilille ei saa tehdä ohitusta.

- ARFEC4210W/WLL Ohjausjännite/-virta 230V~, 3,2 A
- ARFEC4215W/WLL Ohjausjännite/-virta 230V~, 4,1 A
- ARFEC4220W/WLL Ohjausjännite/-virta 230V~, 6,0 A
- ARFEC4225W/WLL Ohjausjännite/-virta 230V~, 6,9 A







Rev.	Päivä	Revisioiden kommentit	Arkkitehti	Typpi. nro.	ARFEC4200Wxx
X			X	Mittakaava	X
X			X	Piirroksen pro.	X
				Päivämäärä	01/03/2021
				Sivunnumero	1-4

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	ARFEEC4200Wxx	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCLAP	BLUETOOTH LÄHETIN	Ohjaus mobiilisovelluksella	PU/IU	AU/SU
FRICO FCBAP	ULKONINEN OHJAUSKORTTI	Litännät rakennusautomaatioon VAK / Modbus	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCOTX	ULKOANTURI	Ulkolämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto	
Marko Mustonen		1 KPL ARFEEC4200W-WLL - FCBPA - VAK.dwg		ARFEEC4200Wxx	
Päämies		Kohde		Mittakaava	
Joel Luukkainen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Päiväksen nro.	
ARFEEC4200Wxx		X		X	
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Revisioiden kommentit		Päivämäärä	
LAITELUETTELO		Pöytäkirja		01/03/2021	
		Pöytäkirjan oikeuden mukaisesti		Sivunmäärä	
				3-4	



ARFEC4200WXX



ARFEC4210W/WLL Ohjussignite/-virta 230V~, 3,2 A

ARFEC4215W/WLL Ohjussignite/-virta 230V~, 4,1 A

ARFEC4220W/WLL Ohjussignite/-virta 230V~, 6,0 A

ARFEC4225W/WLL Ohjussignite/-virta 230V~, 6,9 A

Arkkitehti	Tuotteen nimi
Marko Mustonen	1 KPL ARFEC4200W-WLL - FCBPA - VAK.dwg
Piirittänyt	Kopioidu
Joel Luukkainen	X
Laitteen tyyppi	
ARFEC4200WXX	X
FRICO FC Building Pro - ohjaus	X
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO	

Rev.	Revisioiden kommentit
X	X
	Päätämme oikeuden muutoksiin

Tyypin mää.	Määräosa	Piirroksen nro.	Päivämäärä
ARFEC4200WXX	X	X	01/03/2021
	X		
		Sivunnumero	4-4