


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTITILA	DI
OHJaus	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



// Automaatturakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 LT LT Sisältyy laiteohjaukseen

Oviverkkojen asennus ja kytkentä eivät kuulu laiteohjaukseen.



- PAFEC3510WL/WLL/WH Ohjausjännite/-virta 230V~, 2,3 A
 PAFEC3515WL/WLL/WH Ohjausjännite/-virta 230V~, 3,2 A
 PAFEC3520WL/WLL/WH Ohjausjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 PAFEC3525WL/WLL/WH Ohjausjännite/-virta 230V~, 5,1 A

Yhtäisyys	Joel Luukkonen	Tiedoston nimi	1 KPL PAFEC3500A - FCBPA - MODBUS.dwg	tyyppi	no.	PAFEC3500A
Pääsuunnittelija	Arttu Puurinen	Kohde	X	Mittakaava	X	X
Laitteen tiedot			X	Piirroksen nro.	X	X
Rev.		Revisioiden kommentit		Aika		Päivämäärä
						02/02/2022
		Päätämme oikeuden muutoksiin		Sivumäärä		1-4



PAFEC3500A
 FRIICO FC Building Pro - ohjaus
 TOIMINTAKAAVIO

HEDTEC Industrial Products
 Luukkosenkatu 50, 00230 Heikkilä
 P. 0207 830 000 www.hedtec.fi







LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	PAFEC3500A	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCLAP	BLUETOOTH LÄHETIN	Ohjaus mobiilisovelluksella	PU/IU	AU/SU
FRICO FCBAP	ULKONINEN OHJAUSKORTTI	Litännät rakennusautomaatioon VAK / Modbus	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto	
Joel Luukkonen		1 KPL PAFEC3500A - FCBPA - MODBUS.dwg		PAFEC3500A	
Piiritys	Kohde	X	X	X	X
Arttu Puurinen	X				
Laitteen tyyppi		X	X	X	X
PAFEC3500A					
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Rev.	Revisioiden kommentit	Aika/ji	Päivämäärä
LAITELUETTELO			Päätämme oikeuden muutoksiin		02/02/2022
				Sivunnumero	3-4



MODBUS VÄYLÄ

PAFEC3500A



PAFEC3510WL/WLL/WH Ohjauksenite/-virta 230V~, 2,3 A
 PAFEC3515WL/WLL/WH Ohjauksenite/-virta 230V~, 3,2 A
 PAFEC3520WL/WLL/WH Ohjauksenite/-virta 230V~, 4,1 A
 PAFEC3525WL/WLL/WH Ohjauksenite/-virta 230V~, 5,1 A

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, info	
Joel Luukkonen		1 KPL PAFEC3500A - FCBPA - MODBUS.dwg		PAFEC3500A	
Piiritys		Kohde		Mittakaava	
Arttu Puurinen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Pirroksen pro.	
PAFEC3500A		X		X	
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Rev.		Päivämäärä	
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO		Päätämme oikeuden muutoksiin		02/02/2022	
		Aika		Sivumäärä	
		4-4			