


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNTITILA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



// Automaattourakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 LT LT Sisältyy laitetiiritykseen
 Oviratkoojen asennus ja kytkentä
 eivät kuulu laitetiiritykseen.

RDEFC10WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 3,2 A
 RDEFC15WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 RDEFC20WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 6,0 A
 RDEFC25WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 6,9 A

HEDTEC Industrial Products		FAILO	
Arkkitehti	Joel Luukkonen	Tuotesen nimi	1 KPL RDEFC10-25A - FODA.dwg
Piirittäjä	Arttu Puurinen	Kohde	X
Laiteen tyyppi	RDEFC10-25AL	Rev.	X
	FRICO FC Direct - ohjaus	Revisioiden kommentit	X
	TOIMINTAKAAVIO	Päätämme oikeuden muutoksiin	X
Tyyppi, mto.	RDEFC10-25AL	Mittakaava	X
		Piirityksen nro.	X
		Päivämäärä	03/02/2022
		Alueki.	Suomen
		Sivunero	1-4

TOIMINTASELOSTUS

FRICO FC Direct (FCDA)

Palkkailsohjaus:



- Järjestelmä ohjaa puhallusnopeutta portaattomasti sisä- ja ulkolämpötilan ja näiden muutosnopeuden sekä oven käytön perusteella.
 - o Ovi kiinni -tilanne:
 - Laite on seis tilassa
 - o Ovi auki -tilanne
 - Oven avautuessa koje käynnistyy valitulle puhallusnopeudelle.

Järjestelmä:


- Puhallusnopeuden ohjaus portaattomasti (myös analogia- ja digitaalisilla ohjattavissa)
- Suojustoiminnot, kuten yli-/alilämpövalvonta, aina aktiivisia.

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto.					
Piirittäjä	Laikkeen tseckit	Kopio	Rev.	Paroitus kommentit	Aviokki	Mittakaava	Piirroksen nro.	Päivämäärä	RDFFEC10-25AL
Joel Luukkonen	Arttu Puurinen	X	X	X	X	X	X	X	X
RDFFEC10-25AL	FRICO FC Direct - ohjaus								
TOIMINTASELOSTUS									
Päätämme oikeuden muutoksiin									
									2-4

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPIHALLIN	RDFEFC10-25AL	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELLI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU

		Tarkastaja: Jari Luukkainen Piirtäjä: Arttu Puurinen Laitteen tyyppi: RDFEFC10-25AL		Tiedoston nimi: 1 KPL RDFEFC10-25A - FCDA.dwg Kosteus: X		Tyyppi: RDFEFC10-25AL Mitäkä: X Piirrokset: X Päivämäärä: 03/02/2022	
		FRICO FC Direct - ohjaus LAITELUETTELO		Rev.: Päivitetään oikeuden mukaisesti		Sivunumero: 3-4	

RDFEC10-25AL



- RDFEC10WL Ohjussännite/-virta 230V~, 3,2 A
- RDFEC15WL Ohjussännite/-virta 230V~, 4,1 A
- RDFEC20WL Ohjussännite/-virta 230V~, 6,0 A
- RDFEC25WL Ohjussännite/-virta 230V~, 6,9 A

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, info	
Joel Luukkonen		1 KPL RDFEC10-25A - FODA.dwg		RDFEC10-25AL	
Päättävä		Kopio		Mittakaava	
Arttu Puurinen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Puhoksen nro.	
RDFEC10-25AL		X		X	
FRICO FC Direct - ohjaus		X		Päivämäärä	
KYTKENTÄ JA JOHDOTUSKAAVIO		X		03/02/2022	
Rev.		Päiväksen kommentti		Autekijä	
Pöytämuutokset		Pöytämuutokset		Sivunumero	
4-4		4-4		4-4	