


KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

ALAKESKUS, VAK	
HÄLYTYS	DI
KÄYNNITTELA	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



// Automaattirakaisija kykee
 / Sähkörakaisija kykee
 LT LT Sisältyy laiteohitukseen
 Ohvenkokojeen asennus ja kykenä
 eivät kuulu laiteohitukseen.



PAFEC4210WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 3,2 A
 PAFEC4215WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 PAFEC4220WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 6,0 A
 PAFEC4225WL/WLL/WH Ohjousjännite/-virta 230V~, 6,9 A

		PAFEC4200Wxx	
Markko Mustonen Pääsuunnittelija Joel Luukkainen Laiteohitustekniikka	Tiedoston nimi 2 KPL PAFEC4200W - FCBPA - VAK.dwg	Tyypin määrittäminen X	PAFEC4200Wxx
PAFEC4200Wxx FRICO FC Building Pro - ohjaus TOIMINTAKAAVIO	X X	X X	X X
Päätämme oikeuden muutoksiin	Päivämäärä 01/03/2021	Sivunumero 1-4	

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTA	ASENTAA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	PAFEC4200Wxx	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCLAP	BLUETOOTH LÄHETIN	Ohjaus mobiilisovelluksella	PU/IU	AU/SU
FRICO FCBAP	ULKONINEN OHJAUSKORTTI	Litännät rakennusautomaatioon VAK / Modbus	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCOTX	ULKOANTURI	Ulkolämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU

Päiväkirja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto	
Marko Mustonen		2 KPL PAFEC4200W - FCBPA - VAK.dwg		PAFEC4200Wxx	
Päämies		Kohde		Mittakaava	
Joel Luukkainen		X		X	
Lähteen tiedot		X		Päivöksen nro.	
PAFEC4200Wxx		X		X	
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Revisioiden kommentit		Päivämäärä	
LAITELUETTELO		Pöytäkirja		01/03/2021	
		Pöytäkirjan oikeuden mukaisesti		Sivumäärä	
				3-4	

