



KAIKEN NUMEROINNIN ETEEN LISÄTÄÄN SÄÄTÖRYHMÄN TUNNUS

HÄLYTYS	DI
KÄYNNITTELY	DI
OHJAUS	AO
SÄÄTÖ	AO
MITTAUS	AI
MODBUS	XX



// Automaattourakoitsija kytkee
 / Sähköurakoitsija kytkee
 LT LT Sisältyy laiteohjaukseen
 Ohjeen mukaan asennus ja kytkentä eivät kuulu laiteohjaukseen.



SFEEC4WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 4,1 A
 SFEEC6WL Ohjauksjännite/-virta 230V~, 6,0 A

Arkkitehti	Marko Mustonen	Tuotteen nimi	2 kpl SFEEC4-6WL - FOBPA - MODBUS.dwg
Piirittäjä	Joel Luukkainen	Kohde	X
Laitteen tyyppi	SFEEC4-6WL		
	FRICO FC Building Pro - ohjaus		
	TOIMINTAKAAVIO		

Rev.		Revisioiden kommentit		Avain		Tyypin määrittäminen	SFEEC4-6WL
X	X			X		Määrä	X
X	X			X		Päivämäärä	01/03/2021
		Päätämme oikeuden muutoksiin				Sivunumero	1-4

LAITETUNNUS	NIMITYS	TEKNISET TIEDOT	TOIMITTAJA	ASENTAJA
KSK01	OVIVERHOPUHALLIN	SFFEC4-6WL	PU/IU	PU/IU
FRICO FC	OHJAUSKORTTI	Sisäänrakennettu ohjauskortti	PU/IU	LT
FRICO FCCF	OHJAUSPANEELI	Seinään asennettava näyttöyksikkö	PU/IU	AU/SU
FRICO FCLAP	BLUETOOTH LÄHETIN	Ohjaus mobiilisovelluksella	PU/IU	AU/SU
FRICO FCBAP	ULKONINEN OHJAUSKORTTI	Litännät rakennusautomaatioon VAK / Modbus	PU/IU	AU/SU
FRICO FCRTX	HUONEANTURI	Sisälämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCOTX	ULKOANTURI	Ulkolämpötila-anturi	PU/IU	AU/SU
FRICO FCDC	OVIKOSKETIN	Magneettinen ovikosketin	PU/IU	AU/SU

Tarkastaja		Tiedoston nimi		Tyyppi, mto.	
Marko Mustonen		2 KPL SFFEC4-6WL-FCBPA - MODBUS.dwg		SFFEC4-6WL	
Päämies		Kohde		Mittakaava	
Joel Luukkainen		X		X	
Laitteen tyyppi		X		Päivöksen nro.	
SFFEC4-6WL		X		X	
FRICO FC Building Pro - ohjaus		Rev.		Päivämäärä	
LAITELUETTELO		Päidetämme oikeuden muutoksiin		01/03/2021	
				Sivunmäärä	
				3-4	

